



D4

Bauherrschaft

Suva Luzern

6039 Root Längenbold

Auftrag

Projektauftrag

Auftraggeber

Rolf Hungerbühler Architekt

Projekt

Einbau von je 4 Luftbefeuchtern und Wasseraufbereitungen; Einbau zusätzlicher Luftherhitzer

Termin

2008

Root, Switzerland

Charakteristika

4 Zuluftanlagen 15'500 m³/h, Δx 7.5 g/kg

B x H: 1000 x 900 mm

Mitteldruck-Luftbefeuchtung im Monoblock

Regelung über Gebäudeleitsystem

3 Wasseraufbereitungen Enthärter mit Umkehrosmose

1 Wasseraufbereitung Pendelenthärter und Umkehrosmose

Eingesetzte Produkte

B-eco Mitteldruck Luftbefeuchtungssystem

Aquaboss DuoSoft / Soft Enthärter

Aquaboss UO-III Umkehrosmose