



Einsatzzentrale (Call Center)

Thun

Bauherrschaft

Kanton Bern

3000 Bern

Auftrag

Projektauftrag

Projekt

Luftbefeuchtungssystem für die
Einsatzleitzentrale Thun

Dampfbefeuchter

Termin

2010

Charakteristika

Raumfeuchte 50% bei 22°C

Direktraumbefeuchtung mit (Elektroden)
Dampfbefeuchter und Dampfgebläse

Regelung lokal

Ultraleiser Betrieb

Befeuchterleistung 5 l/h

Stufenlose Leistungsregelung

Eingesetzte Produkte

HumiSteam Dampfbefeuchter

Dampfgebläse